

Temperaturregelung Weinkeller-Splitgeräte

Temperaturregelung Weinkeller
Stufe 22 auf IR-Fernbedienung entspricht ca. 14°C Raumtemperatur
Nach ca. 3-5 Tagen anhand Thermometer effektive Temperatur messen und mit Taste °C nachjustieren.

Baureihe:

SUMMIT Weinkeller- Splitgeräte

26. Februar 2019

Modell: RAK 18-25 RPB(C/D)-V / RAK35-50RPB(C/D)-V / RAK 60-70PPA-V

Die Temperaturregelung der **Summit Weinkeller- Splitgeräte** erfolgt über die Infrarotfernbedienung.

Durch den Einbau der Weinkeller-Steuerung entspricht die Temperaturanzeige im Display der IR-Fernbedienung nicht der gewünschten Raumtemperatur, sondern einer Temperaturstufe.
(Alle übrigen Funktionen der IR-Fernbedienung bleiben unverändert)

Temperatureinstellung

- Für eine Raumtemperatur von ca. 14°C muss die **Stufe 22** gewählt werden.
- Nach ca. 3 bis 5 Tagen die effektive Raumtemperatur mit einem Raumthermometer messen und auf der IR-Fernbedienung über die Taste °C nachjustieren.

Betriebsarten

- -Kühlen –Heizen WP –Ventilation
- Automatikbetrieb Kühlen-/Heizen für Weinkellergeräte nicht empfohlen

Sie erhalten im Lieferumfang den Kleber „**Temperaturregelung Weinkeller**“

Wir empfehlen diesen z.B. auf der Rückseite der IR-Fernbedienung oder am Innengerät anzubringen und dem Benutzer die oben aufgeführten Informationen betreffend Temperaturregelung zu erteilen.

